



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: Sa 13001 / 645897

Délivrée à : <i>Delivered to:</i>	LEGRAND FRANCE Pyrénées Avenue Larribau - BP 9008 - 64050 PAU CEDEX 09 - FRANCE
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	LEGRAND FRANCE Pyrénées (1069BA) Avenue Larribau B.P. 90 08 - 64050 PAU CEDEX 09 - FRANCE
Produit : <i>Product:</i>	BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE AUDIBLE ALARMS UNIT
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	LEGRAND
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	0 405 35
Caractéristiques nominales et principales : <i>Rating and principal characteristics:</i>	Type Sa avec diffuseur lumineux - Classe II - IP65 - IK07 Tension assignée (V~/Hz) : 230 - 50/60 - classe A 1 boucle de commande - Autonomie nominale : 72 h - Durée d'alarme générale : 5 min 2-75 cd à 15°
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	Accumulateurs : 3 packs d'accumulateurs Ni-Cd (2 x 1,2V 800 mAh) - SAFT 2 VST AAL Modification de l'appareil (voir rapport d'essai)
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF C 48-150:1989 PE 110-632:2012
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	LCIE n°115313-630035 A - CNPP DI 12 00 24 - LNE N0 80753 - document DMSI/5 - LCIE n°121600-643329 A - n°1224 75-645896A
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	Licence n°Sa 13001 / 643327 du 2013-07-19

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2013-11-12

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

