



Le progrès, une passion à partager

Organisme de certification  
mandaté pour la marque NF  
par AFNOR Certification

# CERTIFICAT

## NF 513 Sécurité Feu

*NF 513 Fire Safety*



Délivré à / *granted to*  
**SOTRA SEPEREF**

25 rue de Brévilliers  
FRANCE 62140 SAINTE-AUSTREBERTHE

**Pour les produits suivants / For the following products**  
**TUBES PVC**

*PVC pipes*

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

**Fabriqués dans l'usine :**  
***Manufactured in production plant :***

FRA 62140 STE AUSTREBERTHE

**Numéro d'identification :**

**19/01**

**Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :**

**Règles de Certification NF 513 : 2015**

**En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus**

*This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :*  
*Règles de Certification NF 513 : 2015*

*On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*



NF-V6-05-2013

Accréditation n°5-0012  
Liste des sites accrédités  
et portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Date de début de validité** 26 novembre 2015  
*Effective date*

**Date de fin de validité** 25 novembre 2018  
*Expiry date*

Certificat n° 20444 révision 3  
Renouvelle le certificat 20444-2

Établi à Paris le  
02 novembre 2015



Responsable du Pôle Certification Plurisectorielle

### Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00  
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : [info@lne.fr](mailto:info@lne.fr) • Internet : [www.lne.fr](http://www.lne.fr) • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244  
CRCA PARIS C.AFF.RENNES - IBAN : FR76 1820 6002 8058 3819 5600 104 - BIC : AGRIFRPP882

# ANNEXE AU CERTIFICAT N° 20444 Rév. 3

APPENDIX

## Tubes PVC : PVC pipes

PRODUITS <i>Products</i>	RÉFÉRENCES COMMERCIALES <i>Commercial references</i>	DIMENSIONS <i>Sizes</i>		MARQUAGE <i>NF - Sécurité Feu</i>  <i>NF - Fire safety MARKING</i>
		Diamètres (mm)	Epaisseurs (mm)	
Tubes évacuation en PVC à parois structurées gris	<b>SOTRABAT +</b>	32 à 315	3 à 6,2	<b>Me</b>

- FIN DE LISTE -