



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



Performance « SATI »

LCIE N° T 05065 / 610704

Délivrée à:
Delivered to:

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 87045 LIMOGES
Cedex - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

2034BA

Produit:
Product:

BAES D'EVACUATION A LAMPE A CATHODE FROIDE NP
BAES OF EVACUATION WITH COLD CATHODE LAMP NP

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

LEGRAND

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

625 41

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP20 - IK04 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50 - liste des
accessoires (voir au verso)
Flux lumineux assigné : 45 lm

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs : - Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,6 Ah - SAFT VNTCS 1600
- Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,5 Ah - SAFT VTCS 1500
- Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,5 Ah - BYD D-SC1500H
- Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,6 Ah - GP 160 SCKT

Lampes de secours : 1 tube à cathode froide
Modification entité sociale et mise à jour normative

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2009+A11:2009
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999

Documents pris en compte:
Relevant documents:

60036323-536051A, B et C - NF/BA08/H00156.1.2 - 80216-569477G/H/
I/J/K/L/M/N/O

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° T 05065 / 569476 du 2008-06-05

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2011-05-10

Rémi HANOT

Responsable de Certification
Certification Officer

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

LCIE 33, av du Général Leclerc
Laboratoire Central BP 8
des Industries Electriques 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
Une société de Bureau Veritas France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr



Liste des accessoires

Réf. Kit de fixation	Réf. Plaque de signalisation
62580	62582
62581	62583
	62584
	62585
	62586
	62587

